

Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	Агрегат воздушно-отопительный АО2-10	E3 0001	
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1,1	Агрегат воздушно-отопительный		АО2-10
1,2	Мощность тепловая	кВт.	113
1,3	Производительность по воздуху	м3/ч	10 000
1,4	Напряжение питающей сети	В	380
1,5	Мощность вентилятора осевого	кВт	1,1
1,6	Обороты вентилятора осевого	об/мин	1500
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Стандартная.		
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера по оборудованию		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-10		
Электронный адрес:	shakriev.e.d@novogor-pkc.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			