


Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	№11	Код МТР в ЕНС PKS:	ГД0006

Наименование МТР: Колонка водоразборная KB-4 2750 мм

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Рабочая среда		Чистая вода, питьевая вода
1.2	Диапазон температуры рабочей среды		От +0,1 до +40°C
1.3	Диапазон температуры при хранении		От -40 до +40°C
1.4	Условный проход подводящей трубы от приемника к водопроводной сети	мм	20
1.5	Условный проход подающей трубы	мм	15
1.6	Рабочее давление, Рр	кгс/см ² , (МПа)	1-6 кгс/см ² , (1,0 МПа) в соответствии с ГОСТ 356-80
1.7	Общая высота	мм	2750
1.8	По климатическим условиям		соответствует исполнению «У» категории 1 по ГОСТу 15150-69
1.9	Материал корпуса		Высокопрочный чугун с шаровидным графитом
1.10	Продукция должна соответствовать требованиям		ТУ 4859-012-49751841-2005
1.11			
1.12			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Колонка в сборе	шт.	В соответствии с конкурсной документацией
2.2.	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	экз.	В соответствии с конкурсной документацией
2.3.	Прочие требования заказчика		
2.4.	Срок службы колонки не менее	лет	8
2.5.	Гарантийный срок эксплуатации	лет	1

ФИО ответственного:	Горкин И.А.
Должность:	Главный механик
Телефон / Факс:	(4752)472837
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	