

**PKC**Волжские  
Коммунальные  
Системы

Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ГД
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ГД0018

Наименование МТР: Подставка под пожарный гидрант ППС-200

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Пожарная подставка стальная (с дном)		Производитель: Россия
1.2	Строительная высота	мм	350
1.3	Номинальное давление	кг/см <sup>2</sup>	10
1.4	Температура рабочей среды	°C	До 100
1.5	Наружный диаметр фланца под гидрант пожарный	мм	330
1.6	Количество отверстий под крепёж М20	шт	6
1.7	Диаметр крепёжных отверстий	мм	22
1.8	Межосевое расстояние	мм	280
1.9	Условный проход	мм	Ду 200
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1		шт	

ФИО Ответственного	Алексеев Андрей Александрович
Должность:	Заместитель начальника службы сетей Комсомольского района
Телефон/Факс:	(8482) 29-96-72
Электронный адрес:	Alekseev_aa@volcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Технический директор Е.М.Тимофеева
Подпись:	