



1. Монтаж фундаментных блоков выполнить на цементно-песчаном растворе марки 150 с обязательной перевязкой вертикальных швов на глубину не менее 0,4 высоты блока. Заделку монолитных участков в фундаментных блоках выполнять из бетона кл. В7.5 на мелком заполнителе.
2. Для всех бетонных и железобетонных элементов фундаментов марка бетона по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F75. Класс бетона фундаментных блоков В7.5.
3. Вертикальную гидроизоляцию поверхности наружных стен, соприкасающихся с грунтом, выполнить обмазкой горячей битумной мастикой за 2 раза до низа перекрытия подвала.

						182/06 - НВК.АС		
						Строительство трех жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией (1-я очередь реконструкции квартала) по адресу: г. Самара в границах ул.Галактионовская, Чкалова, Самарской, Маяковского. Жилой дом №1.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	Стадия	Лист
Выполнил	Купцова						Р	2
Проверил	Гуреева					Фасад 1-2. Фасад 2-1. Фасад А-Б Фасад Б-А (камера 1/ПГ)	000 "Новый Спектр"	
ГИП	Филиппов							