

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1
на уголь марки БР

Наименование предприятия:	ОАО «Амурские коммунальные системы»
Адрес предприятия:	675000 г. Благовещенск, ул. Амурская, д.296.
Телефон:	8 (4162)220-727
Факс:	8 (4162)220-728
Электронный адрес:	

Наименование показателя	Обозначение	Величина
Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние	Q_s^{daf}	7090 ккал/кг
Низшая теплота сгорания, рабочее состояние	Q_i^d	4100 ккал/кг
Зола, сухое состояние, средняя/предельная, %	A^d	10,7
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии, не более %	W_t^r	28,6
Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, не более %	V^{daf}	47,0
Массовая доля общей серы, не более %	S_i^d	—
Массовая доля хлора, не более %	Cl^d	—
Массовая доля мышьяка, не более %	As^d	—
Размер кусков	мм	0-300
Массовая доля мелочи, не более	%	15
Массовая доля минеральных примесей, не более	%	1,5

Уголь должен соответствовать ГОСТ Р 51971-2002 «Угли Восточной Сибири для энергетических целей. Технические условия.»

Должность:	Главный инженер
ФИО	С. А. Хлебников
Телефон:	8 914 041 04 20
Электронный адрес:	s.khlebnikov@amurcomsys.ru