


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:	ООО "БВК"	Группа материалов:	ИБ
Область применения, назначение	Обеззараживание сточных вод	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Гипохлорит натрия (марка А по ГОСТ 11086-76)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Жидкость зеленовато-желтого цвета	
1.2	Массовая концентрация активного хлора, не менее	г/дм³	190
1.3	Коэффициент светопропускания, не менее	%	20
1.4	Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH	г/дм³	10-20
1.5	Массовая концентрация железа, не более	г/дм³	0,02
1.6	Примечание	Допускается потеря активного хлора по истечении 10 сут. со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета	
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт на гипохлорит натрия	на каждую партию, шт.	1
2.2	Свидетельство о государственной регистрации продукции	шт.	1
2.3	Сертификат качества	шт.	1
2.4	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Способ поставки	Поставка осуществляется в таре "продавца"	
3.2	Вид упаковки	Евроконтейнеры по 1,25 т	
3.3	Особые требования	При перевозке в зимнее время должно быть предусмотрено не замерзание раствора	
3.4	Количество	В соответствии с количеством, указанным в конкурсной документации	
3.5	Базис поставки	Пермский край, г.Усолье, ул.Аникина, 1а (КОС)	

ФИО ответственного:	Небогатикова Марина Ивановна
Должность:	Инженер - технолог ОС
Телефон, электронный адрес	26-40-69 nebogatikova_mi@bervk.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Постоногова Оксана Васильевна
Подпись:	