



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------|--|
| Заказчик: | АО «ТКС» | Группа материалов: | |
| Область применения, назначение | | Код МТР в ЕНС PKS: | |

Наименование МТР: Гипохлорит натрия (марка А по ГОСТ 11086-76)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Внешний вид | Жидкость зеленовато-желтого цвета | |
| 1.2 | Массовая концентрация активного хлора, не менее | г/дм³ | 190 |
| 1.3 | Коэффициент светопропускания, не менее | % | 20 |
| 1.4 | Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH | г/дм³ | 10-20 |
| 1.5 | Массовая концентрация железа, не более | г/дм³ | 0,02 |
| 1.6 | Примечание | Допускается потеря активного хлора по истечении 10 сут. со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета | |
| 2 | ДОКУМЕНТАЦИЯ | | |
| 2.1. | Паспорт на гипохлорит натрия | на каждую партию, шт. | 1 |
| 2.2 | Свидетельство о государственной регистрации продукции | шт. | 1 |
| 2.3 | Сертификат качества | шт. | 1 |
| 2.4 | Паспорт безопасности химической продукции | шт. | 1 |
| 3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | | |
| 3.1 | Область применения | Обеззараживание сточных вод, обеззараживание питьевой воды | |
| 3.2 | Вид упаковки | Стальные гуммированные, полиэтиленовые или стеклопластиковые емкости | |
| 3.3 | Особые требования | При перевозке в зимнее время должно быть предусмотрено не замерзание раствора | |
| 3.4 | Количество | В соответствии с количеством, указанным в конкурсной документации | |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Должность, ФИО инициатора закупки: | Главный технолог участка ОСК Яцинина М.А. |
| Телефон, электронный адрес | 8-915-661-30-79 |
| Подпись: |  |
| Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки: | Начальник участка ОСК Селянский А.Е. |
| Подпись: |  |