

Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	Гидрозатвор ГС-1 для перекрытия труб 300-500 мм	гг0003	
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1,1	Оболочка		резинорядовая
1,2	Диаметр перекрываемых труб	мм	300-500
1,3	Давление воды, удерживаемое гидрозатвором в трубе макс.диаметра	Мпа	0,15
1,4	Номинальное давление воздуха в оболочке	МПа	0,5
1,5	Размеры оболочки гидрозатвора в свободном состоянии, диаметр/длина	мм	280-700
1,6	Диаметр отверстия в полном сердечнике	мм	50
1,7			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Стандартная		
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.начальника по оборудованию		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб.20-10		
Электронный адрес:	shakriev.e.d@novogor.perm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			