


Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕВ
№ опросного листа:	№ СВС-8	Код МТР в ЕНС PKS:	ЕВ 000128

Наименование МТР: Погружной электронасос с рабочими колесами из нержавеющей стали серии ЭЦВ 10-65-90 нрк 33кВт, 50А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные параметры и технические характеристики		
1.1.	Производительность (Q)	м³ /час	65
1.2.	Напор	м	90
1.3	Мощность	кВт	33
1.4	Номинальный ток	А	50
1.5	Перекачиваемая среда		Хоз.питьевая вода
1.6	Температура воды	С°	8-10
1.7	Напряжение	В	380
1.8	К.П.Д.		Не ниже 75 %
2.	Насосная часть		
2.1	Рабочее колесо		Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
2.2	Направляющий аппарат		Полимер
2.3	Корпус		Сталь
2.4	Количество ступеней насоса	шт	3
3	Электродвигатель		
3.1	Обмоточный провод	ППТ-В-100-3,18	ТУ 16.К71-024-88
3.2	Выводной кабель эл/двигателя	ВПП	ТУ 16-705.077-79
3.3	Корпус		Сталь
4	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
4.1	Насос	1 шт	В соответствии с конкурсной документацией
4.2	Выводной кабель эл/двигателя	м	Не менее 1,5м
4.3	Паспорт	1 шт	Наличие графиков напорных характеристик агрегата с указанием рабочих интервалов
5	Прочие требования заказчика		
5.1	Производитель		Российские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа.
5.2	Прочие требования	Все указанные требования должны быть подтверждены предприятием изготовителем.	

ФИО Ответственного:	Прытков Вячеслав Владимирович
Должность:	Начальник службы водозаборных сооружений
Телефон / Факс:	+7 (8482) 29-94-96
Электронный адрес:	
Подпись:	15.01.2018г. 
Директор технического департамента:	
Подпись:	