

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. технического директора  
ООО «АКС»  
С.Н. Громов  
«    »    2022 г.

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На уголь марки ЗБОМ

Наименование предприятия:	ООО «АКС»
Адрес предприятия:	675000, г. Благовещенск, ул. Мухина, 73
Телефон:	8 (4162) 49-44-55
Факс:	
Электронный адрес:	acs@amurcomsys.ru

Марка	Технические условия			
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг, не ниже	Зола, (на сухую массу), Ad %, не выше	Влага, (на рабочую массу), Wp %, не выше	Размер кусков, мм
Уголь ЗБОМ	4800	6,9 %	23 %	10-50

Уголь должен соответствовать:

ГОСТ 32464-2013 « УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТ. Общие технические требования»,

ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты Классификация по генетическим и технологическим параметрам».

ГОСТ 19242-73 «Угли бурые, каменные и антрациты Классификация по размеру кусков».

ГОСТ 10742-71 «Отбор проб угля».

Наличие у Поставщика ресурсной справки.

Базис поставки: ст. Благовещенск, Забайкальской ж.д., код станции 954704

Способ доставки – ж/д транспорт

Должность:	Главный инженер по теплоснабжению ООО «АКС»
ФИО:	Задорожный Валерий Викторович
Телефон:	8 (4162) 49-44-55
Электронный адрес:	v.zadorojniy@amurcomsys.ru

Исполнитель: инженер УТиР  
И.А.Прищепа  
Тел:89145696694