

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на приобретение редуктора Ч 125-63-52**

- 1. Назначение:** редуктор для привода шурующей планки
- 2. Основные параметры:** редуктор червячный одноступенчатый универсальный, выходные концы валов конические, вариант сборки 52
- 3. Основные технические характеристики:** межосевое расстояние 125, передаточное число 63, частота вращения быстроходного вала 1500 об/мин, допускаемый крутящий момент на тихоходном валу 615 Н\*м, КПД редуктора 0,72, радиальная консольная нагрузка, приложенная на тихоходном валу 8000 Н.

**Индивидуальные особенности:** Редуктор Ч 125-63-52 (новый)

**Начальник ТСР № 1**



**А.А. Хорохордин**

**Начальник ПТО филиала  
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»**



**Л.А. Дорофеева**

**Директор филиала  
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»**



**В.Е. Ткачев**

**Технический директор ОАО «АКС»**

**В.В. Песков**