

Акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал"

Главный инженер АО "ПКС-Водоканал"  (А.А. Бернадских)

УТВЕРЖДАЮ

Дефектная ведомость № 11.4.2018 РАП от «14» ноября 2018г.

Замена участка канализационной сети L=138 м ф=160 мм от ул.Строительная, 1,3, п.Мелиоративный, Прионежского района (на участке от КК54 до КК18)

Проведения ремонта

(наименование объекта указывается упрощенно с привязкой к адресу и указанием наименования структурного подразделения филиала)

Комиссия в составе

Председатель: Зам. главного инженера АО "ПКС-Водоканал" Бобков Ю.Л.
Члены комиссии: Начальник цеха (НСиС) Пикульский Д.В.
Мастер Кувшинова Г.В.
Ведущий инженер Перкина Н.А.

произвела осмотр (наименование основного средства): СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ п.Мелиоративный и выявила следующие недостатки
(наименование объекта указывается конкретно с привязкой к диспетчерскому наименованию объекта)

№ п/п	Объект (наименование объекта указывается диспетчерским наименованием объекта)	Выявленный дефект (наименование выявленного дефекта определяет наименование работ, подлежащих выполнению, и количественная характеристика признающего в негодность оборудования/части сети)	Необходимые работы для устранения дефекта (перечисляются виды работ, необходимые для устранения дефекта, упрощенно по операциям)		Необходимые материалы (количество необходимых материалов в штуках и линейных единицах)	Кол-во	Ед. изм.
1	СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ п.Мелиоративный	Износ глазурованного покрытия, продольные и поперечные трещины керамического трубопровода, ф150мм, контруклоны сети на участке от КК 54 до КК 18	Замена участка самотечной сети хоз бытовой канализации ф150мм на участке от КК54до КК18. (Всего 138м)	Песок природный для строительных работ средний	26 565		м3 (с учетом коэф.уплотнения)
				Труба двухслойная профилированная Kogis для безнапорных трубопроводов SN8 180мм	139.4		п.м. (с учетом коэф.запаса)
				Муфта	24		шт
				Уплотнительное кольцо	24		шт
				Кольцо стеновое смотровых колодез КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0.16 м3, расход арматуры 3.95 кг/ (серия 3.900.1-14)	16		шт
				Кольцо стеновое смотровых колодез КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0.05 м3, расход арматуры 1.64 кг/ (серия 3.900.1-14)	2		шт
				Лок из полимер-песчаной композиции тип Т	5		шт
				Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	11.616		м3 (с учетом коэф.уплотнения)
				Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	0.4469		тн

Председатель комиссии

Члены комиссии

Зам. главного инженера АО"ПКС-Водоканал"

Начальник цеха (НСиС)

Мастер

Ведущий инженер

Характер ремонта Аренда (модернизация)

Документ составил:

тел. 8-911-428-24-35

Визы: Принято в работу. Инженер

(должность)

Бобков Ю.Л.

(Расшифровка подписи)

Пикульский Д.В.

(Расшифровка подписи)

Кувшинова Г.В.

(Расшифровка подписи)

Перкина Н.А.

(Расшифровка подписи)

Д.В.Пикульский

(Расшифровка подписи)

Работе присвоен код (РП)

Дата "14" ноября 2018г.