

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ
(должность)

Даевыдов И. В.
(ф.и.о.)

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»
Городская водопроводная станция ГВС

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСир
ООО «Самарские коммунальные системы»
Чапалашкин В.С.
« 16 » август 2017г.

Номер документа	Дата составления
	16, <u>август</u> , 2017г.

для кап.ремонта водовода Д700 мм, Д600 мм в подвальном помещении ГВС с заменой задвижки Д 600
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к Т.З. МКС-2018-В-3-116

Инв № 4220

Местонахождение ОС: Ульяновская 2/4


Виды конструктивн. элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примеч.
1	2.	3.	4.	5	6.
Водовод в подвальном помещении	Износ рабочей поверхности, коррозия	Демонтажные работы 1. Демонтаж трубопровода: труба Д630 мм отвод 630 – 2шт – 0,95 м/шт 2. Демонтаж трубопровода: труба 720мм Переход 720x630 мм 2шт – 0,6м 3. Демонтаж трубопровода Д 426 мм 4. Демонтаж трубопровода Д 325 мм 5. Демонтаж трубопровода Д 159 мм 6. Демонтаж задвижки Д 600мм с ручным приводом Монтажные работы 7. Монтаж трубопровода Д 630 x 9 Отвод 630 x 9 Фланцы Д600 8. Монтаж трубопровода Д 720x9мм Переход 720x8x630x9 Фланцы Д700мм 9. Монтаж трубопровода Д426x9мм Фланец Д 400 мм	м шт/м м шт/м м м шт м шт шт м шт/м шт м шт шт	19 2/1,9 5 2/1,2 2 3 0,5 1 19 2 4 5 2/1,2 3 2 1	

п.т.с. 116

10. Монтаж трубопровода Д325x8 мм Фланец Д300 мм	М	3
11. Монтаж трубопровода Д 159 x 6 мм Фланец Д150мм	шт	1
	М	0,5
	шт	1
	шт	1
12. Монтаж затвора Hawle DN 600 PN16(IP68) 9881K со штурвалом		
13. Врезка трубопровода диаметр наружный врезаемой трубы Д 426	врезка	1
14. Врезка трубопровода диаметр наружный врезаемой трубы Д 325	врезка	1
15. Врезка трубопровода диаметр наружный врезаемой трубы Д 159	врезка	1
16. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 600 мм	М	19
17. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 700 мм	М	5
18. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 400 мм	М	2
19. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм	М	3
20. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	М	0,5

Начальник ГВС _____ /ф.И.О./ Батарев С.А.
 Инженер УКСиР _____ /ф.И.О./ Печенкина О.Н.
 Составил начальника участка _____ /ф.И.О./ Артамонов А.А.
 (должность) (подпись)

Схема водоводов Ду 700 и Ду 600 в подвальном помещении ГВС.



Составил: начальник РЭУ Артамонов А.А.