

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение: Трубы ПЭ 100 SDR 17

## 1. Основные параметры:

Труба ПЭ 100 SDR 17-63\*3,8

## 2. Основные технические характеристики:

Труба полиэтиленовая по ГОСТ 18599-2001 для питьевого водопровода.

Длина цельного хлыста трубы не менее 11.75м.

Поставляемая труба должна быть новой не ранее 2015г. выпуска.

## 3. Индивидуальные особенности:

Цвет чёрный с наличием нанесенных полосок синего цвета, равномерно распределённых по окружности.

Присутствие маркировки на поверхности каждой трубы (размеры, завод изготовитель, питьевая и.т.д. согласно п 4.3. ГОСТ 18599-2011).

На поставленные трубы необходимо приложить документы, подтверждающие их соответствие заявленным характеристикам и ГОСТ 18599-2011.

Начальник ПТО

М.В. Пищик

Инженер ПТО

П.В. Гудыма