

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № АКС-1**  
на уголь бурый рядовой (БР)

Наименование предприятия:	ОАО «Амурские коммунальные системы»
Адрес предприятия:	675000 г. Благовещенск, ул. Амурская, д.296.
Телефон:	8 (4162)220-727
Факс:	8 (4162)220-728
Электронный адрес:	

Наименование показателя	Обозначение	Величина
Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние	$Q_s^{daf}$	6500 ккал/кг
Низшая теплота сгорания, рабочее состояние	$Q_i^d$	Не ниже 3200 ккал/кг
Зола, сухое состояние, средняя/предельная, %	$A^d$	18
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии, не более %	$W_t^r$	34
Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, не более %	$V^{daf}$	44,0
Массовая доля общей серы, не более %	$S_t^d$	—
Массовая доля хлора, не более %	$Cl^d$	—
Массовая доля мышьяка, не более %	$As^d$	—
Размер кусков	мм	0-300
Массовая доля мелочи, не более	%	15
Массовая доля минеральных примесей, не более	%	1,5

Уголь должен соответствовать ГОСТ 52242-2004 «Угли Дальнего Востока для энергетических целей. Технические условия»

Должность:	И. о. главного инженера
ФИО	С. А. Хлебников
Телефон:	8 914 041 04 20
Электронный адрес:	s.khlebnikov@amurcomsys.ru