

Техническое задание  
на приобретение пожарных гидрантов

1. Ствол гидранта должен быть выполнен из стали, верхняя часть ствола должна быть с резьбой (без фланца)
2. Штанга должна быть цельнометаллическая;
3. Присоединительный фланец должен быть круглым;
4. Конструктивное исполнение должно строго соответствовать ГОСТ 8220

Технический директор



В.Н. Куколкин