


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	№ 07	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Затвор обратный поворотный (обратный клапан) межфланцевый ГРАНЛОК, Ду 150, Ру 16, ТУ 3700-005-81673229-2009

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Диаметр условного прохода, Ду	150 мм.	
1.2.	Рабочее давление, Ру	16 атм	
1.3.	Максимальная рабочая температура	+ 110 ° С	
1.4.	Присоединение	Межфланцевое	
1.5.	Материал корпуса	Сталь с гальваническим покрытием	
1.6.	Материал тарелки	Сталь с гальваническим покрытием	
1.7.	Фиксирующие винты	Оцинкованная сталь	
1.8.	Прокладка на корпусе	EPDM	
1.9.	Уплотнительное кольцо	EPDM	
1.10.	Направляющая-индикатор положения	Оцинкованная сталь	
1.11	Соответствие ГОСТ, ТУ	ТУ 3700-005-81673229-2009	

ФИО Ответственного:	Боровиков А.Н.
Должность:	Заместитель технического директора
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора – технический директор В.Ю. Карасёв
Подпись:	