


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	№ 01	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Задвижка из высокопрочного чугуна с обрeзинeнным клином KR, типа Гранар, Ду 40–600, Ру 10/16, Тмакс. = + 120 ° С, корпус – чугун GGG40, диск – чугун GGG-40.
 ТУ 3731-018-81673229-2009

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Диаметр условного прохода, Ду	40-600 мм.	В соответствии с конкурсной документацией
1.2.	Рабочее давление, Ру	10атм/16атм	до Ду 400 мм/от Ду 400 мм
1.3.	Максимальная рабочая температура	+ 120 ° С	
1.4.	Материал корпуса задвижки	чугун GGG-40	Все Ду
1.5.	Материал клина задвижка	чугун GGG-40	Гуммированный EPDM
1.6.	Защитное покрытие корпуса (в том числе внутреннее)	Тип покрытия	Эпоксидное покрытие
1.7.	Гайка клина	БрАЖ 9-4	Съемная, с возможностью замены отдельно без клина
1.8.	Шток	Нерж.сталь	Нержавеющая 20Х13, либо лучше по коррозионным свойствам и прочности.
1.9.	Крышка	чугун GGG-40	
1.10.	Уплотнение крышки	EPDM	
1.11.	Упорная шайба (кольцо) штока подшипникового узла	Нейлон	Не менее 2-х колец
1.12.	Уплотнительное кольцо штока	Бронза	
1.13.	Уплотнительное кольцо штока	EPDM	
1.14.	Сальниковая втулка	БрАЖ 9-4	
1.15.	Грязевик	EPDM	
1.16.	Внутреннее дополнительное уплотнение штока	Тип	самоуплотняющаяся манжета
1.18.	Соединительные болты, винты, шайбы	Сталь 20	Не менее, либо лучше
1.19.	Штурвал	Сталь 20	Не менее, либо лучше
1.20.	Механизм управления: Штурвал Редуктор Электропривод SA 14.2, 380 В SA 14.6, 380 В SA 16.2, 380 В	От Ду 50 до Ду 200 От Ду 200 до Ду 600 От Ду 200 до Ду 600 Ду 125-200 Ду 250-400 Ду 450-600	В соответствии с конкурсной документацией
1.21.	Продукция должна соответствовать требованиям ТУ	ТУ 3731-018-81673229-2009	В соответствии с ТУ
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрeзинeнным клином, типа Гранар	1 шт	В соответствии с конкурсной документацией
2.2.	Штурвал, Редуктор, либо электропривод	1 шт	В соответствии с конкурсной документацией
2.3.	Паспорт изделия	1 шт	

ФИО Ответственного:	Боровиков А.Н.
Должность:	Заместитель технического директора
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора – технический директор В.Ю.Карасёв
Подпись:	