

Обзор теплопотерь

Помещение		T _{int}	A _R	Q _T	Q _{инф}	ТТП, нетто	
№	Обозначение	°C	м²	Вт	Вт	Вт	Вт/м²
1	Лаборатория органической химии	20	21,92	3841	1221	5062	231
3	Моечная	20	28,44	2526	1585	4111	145
4	Химическая лаборатория	20	75,51	8890	4207	13097	173
5	Кабинет	20	18,10	1994	1008	3002	166
6	Атомно-абсорбционная лаборатория	20	11,76	2615	655	3270	278
7	Комната персонала	20	18,84	1611	1050	2661	141
8	Комната персонала	20	19,72	1684	1099	2783	141
9	Гардеробная	20	23,12	1968	1288	3256	141
10	Хроматографическая лаборатория	20	11,29	1366	629	1995	177
11	Кабинет	20	29,78	2538	1659	4197	141
12	коридор	20	15,07	686	840	1526	101
14	коридор	16	51,69	1200	2671	3871	75
Итого			325,24	30919	17912	48831	