


Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	ИВ
Область применения, назначение	в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	Код МТР в ЕНС PKS:	ИВ000105

Наименование МТР: Сульфат алюминия (водный раствор)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Водный раствор, бесцветный, со слабо желтым оттенком	
1.2	Массовая доля основного вещества Al_2O_3	%	7,0-8,0
1.3	Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более	%	0,1
1.4	Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), не более	%	0,02
1.5	Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), не более	%	0,0015
1.6	Массовая доля свободной серной кислоты (H_2SO_4), не более	%	0,1
1.7	Показатель концентрации ионов водорода (pH) при 20°C, не менее		1,5
1.8	Плотность товарного продукта при 20°C, не менее	г/см ³	1,22
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1	Паспорт на сульфат алюминия (водный раствор)	на каждую партию, шт.	1
2.2	Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.3	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
2.4	Сертификат соответствия ТУ	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Цистерна	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	
ФИО Ответственного:		Качамин Юрий Михайлович	
Должность:		Ведущий специалист Службы технологии Участка ВОС	
Телефон / Факс:		8(8142)78-43-11	
Электронный адрес:		y.kachamin@rks.karelia.ru	
Подпись:			
Директор технического департамента:		Остапчук В.В.	



PKC
Водоканал
Петрозаводск

Подпись: