

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие здания и сооружения
- Проектируемые сооружения
- В1 — Трубопровод хозяйственно–питьевой воды (проектируемый)
- В — Трубопровод хозяйственно–питьевой воды (существующий)
- Котлованы

Примечание:
1. Колодец 3 учтен в проекте 8/19–ТД–НВК, ООО «Проектная группа ОККО».
2. Футляры ø1020х10.0, заливаются бетоном В75 на 0,5м. Заливка производится в верхней части футляра по профилю.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.	Глаженков				
Н.контр.	Бакбардина				
ГИП	Стрелков				

930.1–ТКР

"Жилой комплекс переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Мичурина, Николая Панова, 1-ая, проспект Масленникова. Наружные сети водоснабжения

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения	Стадия	Лист	Листов
	П	2	
Схема сетей водоснабжения	ООО НПФ "ЭКОС"		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.