Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система К1							
1	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца ø456.4, L=159мм	SN8 по ТУ 2248-011-54432486-2013		ООО "Техстрой" 420053, Россия	шт.	6		
2	Сальник ТМ 90-09 dy400, L=300мм	Серия 5.900-2			шт.	4	57.3	
	Трубопровод из двухслойных гофрированных труб раструбных ø455х26.7мм	SN8 по ТУ 2248-011-54432486-2013		ООО "Техстрой" 420053, Россия	м	93.22		
	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 ø400х23,7	ГОСТ 18599-01		ООО "Техстрой" 420053, Россия	м.	18.98	28	Масса 1м.п.
	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 ø400х36,3	ГОСТ 18599-01		ООО "Техстрой" 420053, Россия	м.	45.1	41.4	Масса 1м.п.
	Труба стальная электросварная прямошовная ø1020х10.0, L=24,2 м	ГОСТ 10704-91			шт.	1	123.09	Футляр (масса 1 м.п.)
	Труба стальная электросварная прямошовная ø630х7.0, L=2,9 м	ГОСТ 10704-91			шт.	1	249.08	Футляр (масса 1 м.п.)
	Защитное покрытие весьма усиленного типа толщиной 4.6 мм,конструкция N5, для стальн. труб d1020х10.0 мм в т.ч.: Грунтовка битумная или битумно-полимерная	ГОСТ 9.602-2005			м.	24,2		
	Лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм гидроизол (техноэласт ХПП-3.0 стеклоэласт) для изоляции труб (в 2 слоя) Обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм							
	Защитное покрытие весьма усиленного типа толщиной 4.6 мм,конструкция N5, для стальн. труб d630х7.0 мм в т.ч.: Грунтовка битумная или битумно-полимерная	ГОСТ 9.602-2005			м.	2,9		
	Лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм гидроизол (техноэласт ХПП-3.0 стеклоэласт) для изоляции труб (в 2 слоя) Обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм							
	Колодец круглый канализационный из сборного железобетона d1500 мм	т.п. 902-09-22.84			шт.	4		см. таблицу колодцев
	Колодец круглый канализационный из сборного железобетона d1000 мм	т.п. 902-09-22.84			шт.	1		см. таблицу колодцев
	Люк чугунный для смотрового колодца	Т (С250)-В.1-70 ГОСТ 3634-99			шт.	5	120	см. таблицу колодцев
	Центрирующее опорно направляющее кольцо ø426				шт.	7		
	Объем бетона В75 для заливки футляра ø1020х10.0				м3.	16,72		Объем бетона для всех футляров
	Объем бетона В75 для заливки футляра ø630х7.0				м3.	0,54		Объем бетона для всех футляров

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Глаженков			
Н.контр.		Бакбардина			
ГИП		Стрелков			

930.2-НК.С

"Жилой комплекс переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая, проспект Масленникова. Наружные сети водоотведения"

Наружные сети канализации

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация оборудования

ООО НПФ "ЭКОС"

Формат А3