

15.11.2019 № ТУ-05-0467

На №

Управление капитального строительства
и ремонта
ООО «Самарские коммунальные
системы»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» для водоснабжения объекта: «Жилой комплекс переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая, проспект Масленникова»:

- водопроводную линию Дн-315 мм по ул. Гая от водовода Ду-400 мм по ул. Гая в районе дома № 9 до границы земельного участка с кадастровыми номерами 63:01:0616001:474, 63:01:0616001:475, 63:01:0616001:476, протяженностью ориентировочно 267 п.м;
- водопроводную линию Дн-315 мм по ул. Гая, ул. Николая Панова от водопроводной линии Ду-300 мм по ул. Ерошевского до границы земельного участка с кадастровыми номерами 63:01:0616001:474, 63:01:0616001:475, 63:01:0616001:476, протяженностью ориентировочно 445 п.м;

Срок действия - 3 года

Первый заместитель главного управляющего директора

 Д.С. Ракицкий