

2019 г., 10.01.19

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник УКСиР

ООО "Самарские коммунальные системы"

В.С. Чаплавский

Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-С-3-142

для капитального ремонта - замены металлических окон на ПВХ в здании станции воздушной (частично)

Инв.№ 390

Местонахождение ОС: ул.Обуванная 136, Куйбышевский район

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Окна	Коррозия оконных переплетов, отливов, частичное отсутствие остекления	Демонтаж стальных оконных блоков (уголок 40х40х2,5 - 1542 м; швеллер гнутый №12 120х25х4 - 419,16 м). Размер 1 коробки -5,4х6,12 м	кор./кг	7/4400,57	
2			Демонтаж карнизных отливов в каменных стенах	м	42,84	
3			Погрузка строительного мусора вручную	т	по расчету	
4			Перевозка строительного мусора до 13 км	т	по расчету	
5			Установка блоков оконных пластиковых глухих заполненных поликарбонатом (25 мм) 6-ти створчатых площадью 11,02 м2(6,12х1,8 м)-14 шт	м2	154,22	
6			Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32 мм) площадью более 2-х м2 6- створчатые с двумя открывающимися створками площадью 11,02 м2 (6,12х1,8 м)-7 шт	м2	77,11	
7			Установка планок соединительных L-5,4(6шт.) и L-42,84 (2шт.)	шт/м	8/118,08	
8			Штукатурка простая внутренних откосов цементно- известковым раствором	м2	19,30	
9			Простая окраска внутренних откосов масляной краской	м2	19,30	


10		Облицовка наружных оконных откосов планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством отливов	м2 проема	231,39	
----	--	---	-----------	--------	--

Начальник ГОКС _____ Д.И.Левин

Инженер УКСИР _____ И.Н.Кондратенко

Начальник УБО _____ Д.А.Абидуллаев

Схема оконных блоков в машзале Воздуходувной станции ГОКС



- 1 - Блоки оконные из ПВХ с 4 камерным стек. лопакетом (32 мм) 6-ти створчатые с двумя открывающимися створками площадью 11,02 м² (6,12x1,8 м) – 7 шт.
- 2 - Блоки оконные из ПВХ глухие 6-ти створчатые заполненные поликарбонатом (25 мм) площадью 11,02 м² (6,12x1,8 м) – 14 шт.