

СОГЛАСОВАНО

(должность) (подпись) (Ф,И,О)

Организация заказчика

ООО "Самарские коммунальные системы"  
Городская водопроводная станция  
(наименование структурного подразделения)

ООО "Самарские коммунальные системы"

Утверждаю  
Начальник УКСиР  
Чапешкин В.С.  
11.11.2018 2018 г.

Номер документа	Дата составления
23.000.03	2018

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

## к ТЗ № СКС-2019-В-3-115

для кап. ремонта - замены оконных блоков в здании КО ГВС блока из 12КО.

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв. № 374

Местонахождение ОС: Чапаевская, 234

№п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Единица	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Окна.		Снятие оконных переплетов с остеклением, (12шт).	м²	21,67	
2		Сгнили оконные коробки	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12	
3		Коррозия отливов	Разборка мелких отливов	м²	7,2	
4	Строительный мусор	Уборка	Погрузка вручную при автомобильной перевозке мусора стонельного.	т	по расчету	
5			Перевозка строительного мусора на расстояние 20 км	т	по расчету	
6			Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков глухих (окно из ПВХ профилей 1720х1050мм, двустороннее, глухое, двухкамерное)	шт/м²	12/21,67	
7			Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой с устройством водоотлива оконного из одноконтанной стали с полимерным покрытием шириной 300мм	м² проема	21,67	
8			Ремонт штукатурки внутренних конструкций оконных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором	м²	24,6	


подрядный способ

9		Облицовка оконных откосов внутренних пластиковыми панелями с использованием уголка L-66, 5м	м²	24,6	
---	--	---	----	------	--

Начальник ГВС  
Инженер УКСИР  
Составил: нач. УОС

Батарев С.А.  
Печёнкина О.Н.  
Высоцкий Н.Е.

Quadrangle



Top 400 & 73 N/1 1/4 2019-2020