

Согласовано

Начальник ПТУ Давыдов И.В.

Организация-заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"  
Городская водопроводная станция ГВС

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УКСМР  
ООО "Самарские коммунальные системы"  
Чаплашкин В.С.  
" 22 " мая 2018 г.

Номер документа	Дата составления
	22, мая 2018г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТЗ №КСК-2019-В-3-100\_Кап рем водовода Д-700, м Д-600 мм в подвальном помещении ГВС с заменой задвижки Д-600 мм.  
Инв. №4213 Местонахождение ОС: Ульяновская, 2

подрядный слес.

№ пп	Виды конструктивн. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>Демонтажные работы</b>						
1	Водовод в подвальном помещении	Износ рабочей поверхности,	Демонтаж трубопровода: Труба Д-630 мм отвод Д630 мм -2шт-0,95 м/шт )	м шт/м	19 2/1,9	
2		коррозия	Демонтаж трубопровода: Труба Д-720 мм -5м; Переход 720х630 мм -2шт-0,6 м/шт)	м шт/м	5 2 / 1,2	
3			Демонтаж трубопровода Д- 426 мм	м	2	
4			Демонтаж трубопровода Д-325 мм	м	3	
5			Демонтаж трубопровода Д- 159 мм	м	0,5	
6			Демонтаж задвижки Д-600 мм с ручным приводом	шт.	1	
<b>Монтажные работы</b>						
7			Монтаж трубопровода: Труба Д-630х9мм Отвод Д-630х9 мм, 600 мм	м шт шт	19 2 4	
8			Монтаж трубопровода: Труба Д-720х9мм переход 720х8-630х9мм фланцы Д-700 мм -	м шт/м шт	5 2/1,2 3	
9			Монтаж трубопровода: Труба Д-426х9мм фланец Д-400 мм	м шт	2 1	
10			Монтаж трубопровода: Труба Д-325х8 мм фланец Д-300 мм	м шт	3 1	

1	2	3	4	5	6	7
11			Монтаж трубопровода: Труба Д-159х6 мм Фланец Д-150 мм	м	0,5	
12			Монтаж затвора Hawle DN600 PN16 (IP68) 9881K со штурвалом	шт.	1	
13			Врезка трубопровода диаметр наружный врезаемой трубы: 426 мм	врезка	1	
14			Врезка трубопровода диаметр наружный врезаемой трубы: 325 мм	врезка	1	
15			Врезка трубопровода , диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм	врезка	1	
16			Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 600 мм	м	19	
17			Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 700 мм	м	5	
18			Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм	м	2	
19			Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм	м	3	
20			Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм	м	0,5	

Начальник ГВС


Батарев С.А.

Инженер УКСиР

Печенкина О.Н.

Схема водоводов Ду 700 и Ду 600 в подвальном помещении ГВС.

*М/сн 2-10-пер*



Составил: начальник РЭУ Артамонов А.А.