

СОГЛАСОВАНО

(запись) (подпись)  
(ФИО)

Организация заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"

Городская водопроводная станция  
(назначение структурного подразделения)

(назначение здания, сооружения, транспарета, оборудования и т.д.)

Номер документа	Дата составления
375/1	23 марта 2018г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к ТЗ № СКС-2019-В-3-117

для кап. ремонта - замены оконных блоков в помещении здания КО ГВС.  
(назначение здания, сооружения, транспарета, оборудования и т.д.)

ИЧН №  
375/1

Местонахождение ОС: Чапаевская, 234

Подрядный способ

Ед. изм.

Объем

Приложение

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ несобходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Приложение
1	Окна.	Снятые оконные переплеты с остеолизом, (4шт).	4	шт	6	7
2	Стеклопакеты коробки	Лемонтический оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	шт	10,62	
3	Коррозия отливов	Разборка наружных покрытий из листовой стали, отливов		м <sup>2</sup>	4	
4	Стройительный мусор	Погрузка вручную при автомобильной перевозке мусора стоматологического.		м <sup>3</sup>	1,68	
5				т	По расчету	
6		Перевозка строительного мусора на расстояние 20 км		т	по расчету	
7		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков глухих (окно из ПВХ профилей 1400x2100мм, двусторчатое, глухое, двухкамерное)		шт/м <sup>2</sup>	2/5,88	
8		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков(окно из ПВХ профилей 1400x2100мм, двусторчатое, с поворотными створками, двухкамерное)		шт/м <sup>2</sup>	1/2,94	
9		Установка оконных проемов в наружных стенах откосной блоков глухих (окно из ПВХ профилей 1330x1350мм, двусторчатое, глухое.)		шт/м <sup>2</sup>	1/1,8	
		Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной блоками с устройством водостока оконного из сэнко- ванной стали с полимерным покрытием шириной		м <sup>2</sup> просек	10,62	

Утверждаю  
Начальник УКСиР  
Чапашкин В.С.

23

март 2018 г.

Составлено  
вручную

10	300мм Ремонт штукатурки внутренних конструкций оконных откосов по камню и бетону, цементно-известковым раствором	м <sup>2</sup>	25,76	
11	Облицовка оконных откосов внутренних пластиковыми панелями с использованием Л-26, ЗБМ	м <sup>2</sup>	25,76	

Начальник ГВС  
Инженер УКСиР  
Сост нач. УОС

  
Батарев С.А.

  
Печёнкина О.Н.

  
Высоцкий Н.Е.

