

СОГЛАСОВАНО  
Главный энергетик  
ООО «Самарские коммунальные системы»  
«25» 06 2018

Организация – заказчик

ООО «Самарские коммунальные системы»  
НФС-3

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УКСИР  
ООО «Самарские коммунальные системы»  
В.С. Чаплашин  
«25» 06 2018

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-3-92**  
для кап. ремонта: (замена) магистральной задвижки Ду 1000 мм на поворотный затвор Ду 1000 с электроприводом  
(наймен. здания, сооружения, тр-да, оборудования)

Инв. № 619

Номер документа	Дата составления

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
Задвижка фланцевая Ду 1000	Трецина корпуса, поломка запирающего механизма	Демонтаж задвижки чугунной фланцевой DN 1000 PN 10 с эл. приводом	шт	1 <u>✓</u>	6
		Монтаж затвора поворотного DN 1000 PN 10 с эл. приводом AUMA	шт	1 <u>✓</u>	
		Демонтаж фланца Ду 1000 мм с помощью газовой резки	шт/м резки	1/3,1 <u>✓</u>	
		Приварка фланца Ду 1000 (новый) к трубе Ду 1000 (длина 0,5м) – изготовление патрубка	шт/ м сварки	1/3,1 <u>✓</u>	
ШУЗ	Коррозия	Приварка патрубка (трубопровод Ду 1000 с фланцем) к существующей трубе Демонтаж ШУЗ (шкафа управления задвижками) 600x400x240	м патрубка/ м сварки	0,5/3,1 <u>✓</u>	1 <u>✓</u>
Автомат АП50Б 40А	Отлавливание корпуса	Демонтаж автомата АП50Б 40А, устанавливаемого в ШУЗ	шт	1 <u>✓</u>	
Пускатель ПМЕ211 25А	Отлавливание контакта реле	Демонтаж пускателя ПМЕ211 25А, устанавливаемого в ШУЗ	шт	2 <u>✓</u>	

Кабель АВВГ 4х6	Нарушение изоляции	Демонтаж кабеля АВВГ 4х6 (30м -по стене, по сущ. конструк, 20 м -в патерне)	м	50
	Монтаж щита ЩМП-1 (IP 54) на существ. конструкцию	шт	1	✓
	Монтаж автомата С16, 16А, 3ф (в щит ЩМП)	шт	1	✓
	Монтаж автомата С10, 10А, 1ф (в щит ЩМП)	шт	1	✓
	Монтаж DIN-рейки (в щит ЩМП)	м	0,5	✓
	Монтаж пускателя магнитного реверсивного ПМЛ-1501 220В (в щит ЩМП)	шт	2	✓
	Монтаж теплового реле РТЛ-1014 (в щит ЩМП)	шт	2	✓
	Монтаж арматуры светосигнальной, желтой (в щит ЩМП)	шт	1	✓
	Монтаж кнопок АВЛР (зеленых-2 шт, красная – 1шт) (в щит ЩМП)	шт	3	✓
	Монтаж кабеля ВВГ 4х2,5 (30м -по стене, по сущ. конструк, 20 м -в патерне)	м	50	✓
	Монтаж провода ПВ4x0,75 в гофре (от щитка до электропривода затвора) + 2 клипсы	м провода/ м гофры №0824 20 м/м	18/2	✓ 9 жил по 2 м
	Монтаж провода ПВ4x1,5 в гофре (от щитка до электропривода затвора) + 2 клипсы	м провода/ м гофры №099,8 /6 м/м	8/2	4 жилы по 2 м
	Подключение и настройка эл. привода			
	Настройка концевых выключателей			

Начальник НФС – 3  
Инженер УКСиР  
СОСТАВИЛ: инженер

*Аллохин*  
*Юнус*  
*Р*

И.А. Кашкинов  
И.Н. Кондратенко  
Е. В. Григорец