

Примечания:





1. Отметки со знаком * уточняются по месту.

2. Принять в качестве оснований под трубопроводы наружных сетей грунты – суглинок коричневый твердый, слабоизвестковистый. При разработке грунта под наружные сети необходимо пригласить геологов для освидетельствования грунтов, при несовпадении свойств грунтов основания под трубопроводы пригласить проектировщиков для принятия решений.

3. При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов, предусмотреть над верхом трубы слой песчанного грунта h=0,3 м.

4. При укладке труб под автомобильными дорогами, улицами, проездами и площадками, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншей на всю глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды должна производиться песчаным грунтом с послойным уплотнением до K_{с_{от}} ≥ 0,95.

Условные обозначения

-  - Почвенно-растительный грунт
-  - суглинистый чернозем с корнями растений
-  - Насыпной грунт - смесь чернозема, суглинка, глины, с содержанием строительного мусора и включением щебня
-  - Суглинок коричневый, твердый, слабоизвестковистый

						13-ССК-5.3.1-НВ			
						Жилой комплекс в границах улиц 18 км Московское шоссе /Ракитовское шоссе, в Кировском районе г.о. Самара.			
						Водовод			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Система водоснабжения и водотведения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Грибанов					Р	8	
ГИП		Грибанов							
Н. контр.		Осенкова				Профиль В 1 участок ВК 1- УП 1	000 "BS&A"		