

Взам. инв. N

Подпись и дата.

Инв. N, подл.

М 1:500 по горизонтали,  
М 1:100 по вертикали





96,000

Отметка низа или лотка трубы	102,680 102,883			102,738			102,673			102,593* 102,350*		
Проектная отметка земли	106,400			106,450			106,450			106,300		
Натурная отметка земли	106,400			106,450			106,450			106,300		
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ 100 SDR 17-315 x 18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001											
Основание	Насыпной грунт удалить. Гринтовое плоское с высотой 100 мм с уплотнением до K ≥ 0,95 с.											
Длина, м	23,00			12,61%			20%			20%		
Расстояние	16,60			6,40			2,06 1,81 3,00			4,68		
Номер колодца, точки, угла поворота	ВК2			УП8			ВК3			ВК2		

Примечания:

- Отметки со знаком \* уточняются по месту.
- Принять в качестве оснований под трубопроводы наружных сетей грунты - суглинок коричневый твердый, слабоизвестковистый. При разработке грунта под наружные сети необходимо пригласить геологов для освидетельствования грунтов, при несовпадении свойств грунтов основания под трубопроводы пригласить проектировщиков для принятия решений.
- При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов, предусмотреть над верхом трубы слой песчанного грунта h=0,3 м.
- При укладке труб под автомобильными дорогами, улицами, проездами и площадками, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи на всю глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды должна производиться песчаным грунтом с послойным уплотнением до K<sub>с<sub>от</sub></sub> ≥ 0,95.

#### Условные обозначения

-  - Почвенно-растительный грунт
-  - суглинистый чернозем с корнями растений
-  - Насыпной грунт - смесь чернозема, суглинка, глины, с содержанием строительного мусора и включением щебня
-  - Суглинок коричневый, твердый, слабоизвестковистый

						13-ССК -5.3.1- НВ		
						Жилой комплекс в границах улиц 18 км Московское шоссе /Ракитовское шоссе, в Кировском районе г.о. Самара. Водовод		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Система водоснабжения и водоотведения	Стадия	Лист
Разраб.	Грибанов						Р	11
ГИП	Грибанов							
Н. контр.	Осенкова					Профиль В 1 участок ВК 2 - ВК 3, ВК 2 - МК 1, ВК 3 - МК 2	000 "BS&A"	