

Приложение №1
к договору № _____

Утверждаю
Главный управляющий директор
ООО «Ульяновскоблводоканал»
_____ А.В. Трофимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Замена напорного канализационного коллектора от КНС-16 по ул. Западная, г. Димитровград


Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» (ООО «Ульяновскоблводоканал») Место нахождения: 433508, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, дом 150, этаж,2 ИНН 7728778215 КПП 732901001 ОГРН 1117746565551 Банковские реквизиты: Р/С 40702810369000003641 К/С 30101810000000000602 в Ульяновском отделении №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск БИК 047308602 тел 8-84235-2-66-27 Главный управляющий директор: Трофимов Алексей Валерьевич, действует на основании доверенности №259 от 16.12.19
2. Основание для проведения работ	Инвестиционная программа на 2021 год
3. Наименование и местоположение объекта	Замена напорного канализационного коллектора от КНС-16 по ул. Западная г.Димитровград
4. Источник финансирования	Тариф
5. Цель и назначение работ	Замена участка напорного коллектора производится с целью повышения надежности транспортировки хозяйственно — бытовых стоков.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Участок заменяемого трубопровода проложен в две нитки длиной 100м каждая . Диаметр труб — 560мм . Материал труб — полиэтилен.
7. Режим работы производства	Круглосуточно
8. Состав и виды работ, выполняемых Заказчиком	8.1.Заказчик согласовывает возникающие вопросы в период выполнения ремонтных работ . 8.2.Заказчик проверяет качество применяемых материалов. 8.3.Заказчик принимает поэтапно скрытые работы.
9. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком	Состав работ: Подготовительные работы 1. Установка дорожных знаков — 2шт. 2. Уширение проезжей части дороги щебеночным покрытием толщиной 25см фракции 40-70мм — 77.5м2.

	<p>3. Устройство временных проездов из щебня фракции 40-70мм шириной 3,5м , длиной 116м.</p> <p>4. Монтаж временного полиэтиленового трубопровода диаметром 110мм — 10м.</p> <p>5. Монтаж задвижек стальных задвижек диаметром 100мм — 4шт , диаметром 80мм -4шт.</p> <p>6. Устройство временных сборных ж/б колодцев диаметром 2000мм для откачки стоков — 9,2м3.</p> <p style="text-align: center;">Демонтажные работы.</p> <p>1. Демонтаж существующих напорных чугунных труб диаметром 500мм — 220м.</p> <p>2. Разборка асфальтобетонных покрытий — 1.3м3.</p> <p style="text-align: center;">Земляные работы.</p> <p>1. Разработка траншеи экскаватором — 845м3.</p> <p>2. Доработка грунта вручную — 53м3.</p> <p>3. Засыпка траншеи бульдозером с уплотнением грунта — 898м3</p> <p>4. Планировка площадей — 531м2.</p> <p style="text-align: center;">Монтажные работы.</p> <p>1. Уплотнение основания траншеи щебнем — 226,6м2.</p> <p>2. Устройство основания под трубопроводы песчаного — 28,2м3.</p> <p>3. Монтаж полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR26 560*21,4 — 225,5м.</p> <p>4. Установка постоянных бетонных упоров УП-5 600*800*1000 на трубопроводе. 0.48м3.</p> <p>5. Теплоизоляция труб плитами из вспененного полистирола ПЕНОПЛЕКС-35 — 11.23м3.</p> <p style="text-align: center;">Благоустройство.</p> <p>1. Укладка и пропитка битумной эмульсией щебеночного покрытия толщиной 8 см -27,5м2</p> <p>Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 9см — 27,5м2</p> <p>Выполнение работ по реконструкции напорной канализации выполнять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 Канализация . Наружные сети и сооружения» и СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» с поэтапным предоставлением Актов освидетельствования скрытых работ (АОСР).</p> <p>Подрядчик должен осуществлять поэтапную сдачу выполняемых работ, с записью в журнале общих работ (ЖОР) и составлением АОСР. На каждом этапе приемки Подрядчик должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на каждый используемый материал. Подрядчик обязан отражать показатели качества используемых материалов в журнале входного контроля (ЖВК).</p> <p>Приемка должна оформляться актом выполненных работ с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта. В паспорте указывается наименование объекта, объем работ, их качество и гарантийный срок (не менее 5 (пяти) лет).</p> <p>4. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком.</p>
10. Требования к используемому материалу (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки	<p>Материалы и оборудование , используемые при выполнении работ должны иметь документы , подтверждающие качество. Образцы материалов должны до начала работ согласовываться с Заказчиком.</p>

поставки и пр.)	
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Не позднее 10 (десяти) календарных дней после подписания договора Подрядчик предоставляет Заказчику детальный поэтапный График Производства Работ (ГПР) и Проект Производства Работ (ППР), которые становятся неотъемлемой частью Договора с момента утверждения Заказчиком.
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласования с Заказчиком в виде писем, протоколов, актов совещаний с вынесением решений, дополнительных соглашений.
13. Требования к технологическим решениям	Решения должны быть разработаны в соответствии с составом работ, указанным в п.9.
14. Исходные данные для выполнения работ	14.1.Техническое задание (приложение №1). 14.2.Локальный сметный расчет (приложение №2). 14.3 Проект УОВК-2018/116-3-НК
15. Требования к сметной документации	Расчёт стоимости работ производится с использованием с Программного комплекса «Гранд-Смета» с предоставлением Заказчику файлов в форматах Excel, Гранд
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно действующих норм и правил РФ
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем требованиям, предусмотренным для данной категории объекта. В соответствии с требованиями действующего законодательства.
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	В соответствии с требованиями действующего законодательства.
19. Технические требования к технологическому оборудованию	нет
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	В соответствии с требованиями действующего законодательства.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Ответственность за соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на объекте, обеспечение работников единой спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты возлагается на Подрядчика. Ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	66 рабочих дней
23. Требования по согласованию проектной документации	-
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию: АОСР, Акт выполненных работ, сертификаты соответствия или Техническое свидетельство на используемые материалы, ЖОР, ЖВК, гарантийный паспорт.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	3 экземпляра в печатном виде, 1 экземпляр в электронном виде на USB flash накопителе в читаемом формате (Word, Excel, dwg).
26. Дополнительные требования и особые условия	1.До начала работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: 1) Приказ на специалистов, задействованных на объекте производства работ, паспортные данные, квалификационные удостоверения, допуски 2)перечень специализированной авто техники с регистрационными данными, которая необходима для выполнения работ, 2.При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей.


	3.В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.
27. Условия оплаты	Стоимость работ определяется сметным расчетом, условиями договора.
28. Дополнительная информация	Подрядчик должен иметь допуск СРО на выполнение данного вида работ , сварщики должны быть аттестованы на сварку полиэтиленовых трубопроводов , ответственный ИТР должен иметь квалификацию мастера-сварщика .
Ответственный, ФИО, должность	Петрашек Владимир Александрович Инженер по техническому надзору
Телефон/факс:	8(84235) 2-66-27 доб. 114

Инженер по техническому надзору



В.А. Петрашек

Технический директор



В.Е. Хорошилов