

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение насоса MVI 214/V/PN25 3~

1. **Назначение:** насос питательный
2. **Основные параметры:** производительность 1 м³/ч, напор 110 м
3. **Основные технические характеристики:** мощность двигателя 2,2 кВт, частота вращения 2900 об/мин

Индивидуальные особенности: Насос с электродвигателем (новый)

Начальник ТСР № 1



А.А. Хорохордин

Начальник ПТО филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

Директор филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



В.Е. Ткачев

Технический директор ОАО «АКС»

В.В. Песков