


Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ЕИ
№ опросного листа	15	Код МТР в ЕНС РКС	ЕИ0037

Наименование МРТ: электродвигатель АИР 180 М6У3

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Номинальная мощность		18,5 кВт
1.2	Скорость вращения		980об/мин
1.3	Номинальное напряжение		380В
1.4	Количество фаз		3
1.5	Частота тока		50Гц
1.6	Электродвигатель асинхронный		ГОСТ 2479
1.7	Способ установки		На лапах
1.8	Назначение		Вращение насоса Х80-50-200Д-С перекачивающего химически активные и нейтральные жидкости плотностью не более 1850кг/м ³ , содержащие твердые включения в количестве не более 0,1% по объему размером частиц не более 0,2 мм, кинематическая вязкость до 30×10 ⁻⁶ мг/с Температура перекачиваемой жидкости от 233 до 393 К (от -40 до +120-С}.
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		

ФИО Ответственного:	Пирюшов А.П.
Должность:	Главный энергетик
Телефон/факс:	89170633702
Электронный адрес:	apiryushov@ulcomsys.ru
Подпись:	
Зам.гл.инженера	Леонтьева В.В.
Подпись:	