



Позиция Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>По месту</u>		
M1	Электродвигатель ~380В	1	
≠1-A1	Ящик управления Я5113-3874	1	
QF1,FU1, KM1,KK1			
SB1,SB2, SA1,HLR1			
QF1	Выключатель ВА51-25	1	
FU1	Предохранитель ПРС-6П	1	
KM1	Пускатель ПМ12	1	
KK1	Реле тепловое РТТ5	1	
SB1	Кнопка управления КЕ011 исп.5	1	
SB2	Кнопка управления КЕ011 исп.4	1	
SA1	Тумблер П2Т-1	1	
HLR1	Арматура АМЕ-3212212	1	

- 1.Схема предусматривает следующие виды управления:
- а) ручное-кнопками SB1 И SB2 с ящика управления
- б) блокировка с затворами водяных забес.

223.00.00/05-2015-ЭМ						ООО "НОВОГОР-Прикамье"		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17	Стадия	Лист
Разраб.			Каканов Ю.И.				П	7
ГИП			Панов А.П.					
Н.контр.			Панова И.Ф.			Насос Н15.	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
Утв.			Дёмин Д.Ю.			Схема электрическая принципиальная.		