


Инв. N подл.

Подпись и дата

Поз	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабельная продукция								
1	Кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ материала. в оболочке,не распростра- няющей горение, с пониженным дымо газовыделением	ВВГнг-LS-0,66 сеч. 4х6мм кв		ООО "Камский кабель",г. Пермь	м	10		
2	Кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ материала. в оболочке,не распростра- няющей горение, с пониженным дымо газовыделением	ВВГнг-LS-0,66 сеч. 4х4мм кв		ООО "Камский кабель",г. Пермь	м	30		
3	То же	ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х2,5мм кв		ООО "Камский кабель",г. Пермь	м	60		
4	То же	ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х1,5мм кв		ООО "Камский кабель",г. Пермь	м	105		
5	То же, с пониженным дымо газовыделением, огнестойкий (90мин)	ВВГнг-FRLS-0,66 сеч. 3х1,5мм кв		ООО "Камский кабель",г. Пермь	м	95		
Низковольтное оборудование								
1	Щкаф распределительный на 380В, с подключением на DIN рейку в составе: выключ.на вводе 25А-1шт, на отход.16А-1шт, 10 А-4шт	ЩРН-П-6			шт.	1		ЩРН
2	То же, выключатель входной на 10А, на отходящих линиях 3 по 6А	ЩРН-П-6			шт.	1		ЩАО
		ВА47-29 3P 10А хар-ка С, ВА47-29 1P 6А хар-ка С			шт.	4		
3	Щкаф автоматического ввода резерва на 1вх=25А 3-х фазный	ШАВР-25-3.1.0.0.0.0		ООО "ЭлектроСевероЗапад"г.С.Петербурга	шт.	1		
4	Блок бесперебойного питания, 380В, 10000ВА	СБП33-10кВА		ООО "ЦРИ"Импульс"	шт.	1		или аналог
Светотехническое оборудование								
1	Светильник аварийный взрывозащищенный, 220В,	ВАД71-ЭнсБ.П 20С КО-УХЛ1			шт.	11		
2	Выключатель однополюсный ст. защ. IP54				шт.	1		
3	Кабельный ввод	ВК-Х-ВЭЛ3Т-М25х1,5-Ехd			шт.	11		
5	Муфта	ММРН-20			шт.	11		
Материалы								
1	Труба стальная водогазопроводная d=20мм				м.	70		
2	Бирка кабельная, квадратная	У-134			шт.	2		
3	Кабель-канал 20х10мм				м	10		
4	Коробка ответвительная металлическая IP54				шт.	10		
5	Стальной хомут из оцинкованной стали 25-30мм 3/4d				шт.	70		
6	Дюбель-гвоздь 6х35мм				шт.	80		

						223.00.00/05-2015-ЭС.С2			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	
ГИП		Панов А.П.				Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
Разработ.		Мазанова С.А.							
Проверил		Демин Д.Ю.							
Н.контроль		Панова И.Ф.							