

		Согласовано		Согласовано	
Инф. и подл.	Подпись и дата	Взвешен инф. N	ГИП стр.	Матюба	Кожухова
			ГИП ОБ	Семенова	



№ п/п	Наименование помещения	Площадь помещения, м2	Кат. пом.
1	Коридор	11,19	
2	Помещение персонала	14,98	
3	Санузел	2,43	
4	Машинное помещение	137,00	
5	Смотровая площадка	22,00	

Вент. стояк К1
 $\varnothing 100$
 $+4.150$
 200
 От капельной воронки $\varnothing 32$
 (см. раздел ОВ)
 Ст. К1-1
 $\varnothing 100$
 $+0.070$
 $+0.070$
 Петля "обратного" подпора
 -0.590
 -0.600
 К1Н
 $L=4.1$
 $\varnothing 32$
 $L=5.4$
 $\varnothing 32$
 Насос ГНОМ 10-10Д
 $Q=10 \text{ м}^3/\text{час}$
 $N=1.1 \text{ кВт}$
 Дренажный приток $500 \times 600 \times 600 (\text{г})$
 -6.500
 Пра. в лочке
 $\varnothing 100$
 $L=2.4$
 $\varnothing 100$
 А
 -1.750
 179.05
 Выпуск К1-1
 $\varnothing 100$

						632.В.12-ВК		
						Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбекова г.Пензы		
Изм.	Колуч	Лист	N док	Подпись	Дата			
Разработал	Павлов					Стадия	Лист	Листов
Проверил	Петелин					Р	3	
Рук. группы	Петелин							
ГИП	Асафонов							
Нач. сект. ВК	Колдомасов					План на отм. 0,000 с сетями К1, К1К схема К1, К1К, узел А		
Н. контр.	Галкина					000 "Граздпроект"		

Формат А2