

Раздел ОВ.
Принудительная вытяжная
вентиляция щитов ЩС1.2,
ЩС2.2 с частотными
преобразователями

			Согласовано:		Согласовано:	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				

Ном. п.п	Наименование	Ед. изм.	Вели- чина
1	Производительность (в час)	м3	700
2	Напряжение сети	В	380
3	Число фаз		3

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и ГОСТами.

Д.Ю. Хохлов

Заказчик: АО "Тамбовские коммунальные системы"

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ООО "Тамбовская
электрическая компания"
Тел./факс: +7(4752)63-30-51

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ГОСТ Р 21.1101-2013	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок (7-е издание)	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
ТЭК.27.05.16.ОВ.С	Спецификация оборудования	1 лист

Согласовано:

Согласовано:

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ Докум.	Подпись	Дата
					2016
Н. контр.	Хохлов				
ГИП	Хохлов				
Гл. спец.	Костин				
Разраб.	Павленко				

Шифр: ТЭК.27.05.16.ОВ

Заказчик: АО "Тамбовские коммунальные системы"

Модернизация насосной станции 3-го подъема 6-го водозаборного узла в районе д. 79 «Д» по ул. Рылеева в г. Тамбове

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ООО "Тамбовская электрическая компания"
Тел./факс: +7(4752)63-30-51

[illegible]

В данном разделе (ОВ) проекта разрабатывается система принудительной вытяжной вентиляции щитов ЩС1.2, ЩС2.2 с частотными преобразователями.


– тип вентилятора – вентилятор дверной фильтрующий RITTAL TopTherm SK 3244.140 (1 шт. на щит);

– управление каждым вентилятором – автоматическое, от термостата, срабатывающего при повышении температуры в щите свыше 45°C.

Монтаж вентиляторов выполнить в соответствии с чертежами раздела и прилагаемой к каждому из вентиляторов инструкцией по эксплуатации. Монтаж схемы автоматического управления выполнить в соответствии с ПУЭ.

						Шифр: ТЭК.27.05.16.ОВ					
						Заказчик: АО "Тамбовские коммунальные системы"					
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ Докум.	Подпись	Дата						
					2016	Модернизация насосной станции 3-го подъема 6-го водозаборного узла в районе д. 79 «Д» по ул. Рылеева в г. Тамбове		Стадия	Лист	Листов	
								Р	3		
Н. контр.	Хохлов							Общие указания		ООО "Тамбовская электрическая компания" Тел./факс: +7(4752)63-30-51	
ГИП	Хохлов										
Гл. спец.	Костин										
Разраб.	Павленко										

			Согласовано:		Согласовано:	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№				



						Шифр: ТЭК.27.05.16.ОВ				
						Заказчик: АО "Тамбовские коммунальные системы"				
Изм.	Кол.уч.	Лист.	N Докум.	Подпись	Дата	Модернизация насосной станции 3-го подъема 6-го водозаборного узла в районе д. 79 «Д» по ул. Рылеева в г. Тамбове		Стадия	Лист	Листов
					2016			Р	4	
Н. контр.	Хохлов									
ГИП	Хохлов									
Гл. спец.	Костин									
Разраб.	Павленко					Установка дверных вентиляторов на дверях щитов ЩС1.2, ЩС2.2		ООО "Тамбовская электрическая компания" Тел./факс: +7(4752)63-30-51		

