



| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|------|
| Заказчик: | ОАО «КС-Прикамье» | Группа материалов: | ДВ |
| № опросного листа: | | Код МТР в ЕНС PKS: | 0139 |

Наименование МТР: Кабель ААБЛ-10 3х95

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|---|-----------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1. | Сечение жилы | мм ² | 95 |
| 1.2. | Материал жилы | | алюминиевая |
| 1.3. | Выполнение жилы | | однопроволочная |
| 1.4. | Количество жил | кол-во. | 3 |
| 1.5. | Изоляция | | Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом |
| 1.6. | Поясная изоляция | | бумажная, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом |
| 1.7. | Защитный покров | | Броня из стальных лент |
| 1.8. | Наружный покров | | стеклянная или кабельная пряжа и покрытие предохраняющее кабель от слипания |
| 1.9. | Диапазон температур эксплуатации | С | от -50 до +50 С; |
| 1.10. | Номинальное напряжение | кВ | 10 |
| 1.11. | Номинальная частота | Гц | 50 |
| | | | |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1. | Одной длиной | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---------------------|--|
| ФИО Ответственного: | Фокин Валентин Азарьевич |
| Должность: | Начальник |
| Телефон / Факс: | (342)218-16-83 (доб. 133) |
| Электронный адрес: | vfokin@ies-prikame.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | Семенов Павел Станиславович |
| Подпись: |  |