

Заказчик:	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	Д
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	ДВ0010

Наименование МТР:

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Провод АПВ 16	200 м в бухте	стандартная комплектация
1.1.1.	Диапазон рабочих температур от минус 50°С до плюс 70°С.		
1.1.2.	Рабочее напряжение — 450 В		
1.1.3.	Испытательное напряжение 2000В частоты 50 Гц после 24 часов пребывания в воде.		
1.1.4.	Монтаж проводов производится при температуре не ниже минус 15°С.		
1.1.5.	Длительно допустимая температура нагрева жил 70°С.		
1.1.6.	Радиус изгиба при монтаже не менее 10 D (D-наружный диаметр провода).		
1.1.7.	Провода не распространяют горение, стойки к воздействию плесневых грибов		
1.1.8.	Срок службы проводов АПВ — 15 лет		
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Стандартная комплектация		

ФИО Ответственного:	Донских Александр Анатольевич
Должность:	Инженер ПТО
Телефон / Факс:	70-07-00 доб.5204
Электронный адрес:	DonskihAA@tamcomsys.ru
Подпись:	