РКС
Российские Коммунальные Системы

Заказчик:	ОАО «КС-Прикамье»	Группа материалов:	ДВ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	0013

Наименование МТР: Провод АПВ 50

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**		
1.1.	Сечение жилы	$мм^2$.	50
1. 2.	Материал жилы		алюминий
1. 3.	Выполнение жилы		многопроволочная
1.4.	Количество жил	кол-во.	1
1.5.	Изоляция		ПВХ
1.6.	Номинальное переменное напряжение	В	450
1.7.	Номинальная частота	Гц	400
1.8.	Номинальное постоянное напряжение	В	1000
1.9.	Цвет изоляции		Белый
1.10.	Стандарт		ГОСТ 6323 - 79
2	**КОМПЛЕКТАЦИЯ**		
2.1.	Одной длинной		

ФИО Ответственного:	Фокин Валентин Азарьевич
Должность:	Начальник
Телефон / Факс:	(342)218-16-83 (доб. 133)
Электронный адрес:	vfokin@ies-prikame.ru
Подпись:	
Главный инженер:	Семенов Павел Станиславович
Подпись:	