

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ РКСМ-293-РЗ-2

Наименование Приглашения	РКСМ-293
Наименование участника	Не применимо
Реквизиты запроса (Дата, номер)	16/05/16
Входящий номер Организатора закупки ¹	РКСМ-293-РЗ2

Формулировка вопроса участника²:

- 1) поз. 24. Насосная часть СД 450/95-2 - под какой двигатель?
- 2) поз. 26. Насос дозатор НД 2,5 1600/16; - что перекачивается?
- 3) поз. 28. Насос Х 80-50-200; - что перекачивается? -
- 4) поз. 31. Насос дренажный Q – 50-200л/м; Н – 16-32м; дл. кабеля 20м.

Ответ Организатора:

- 1) эл.двигатель А355 SMA4У3 250кВт 1500об/мин
- 2) Солевой раствор воды
- 3) Насос Х80-50-200 перекачивает раствор коагулянта - сернокислого алюминия.
- 4) подойдет насос ГНОМ 10-10, напряжение питания 220 В.

(подпись)

Заместитель руководителя департамента закупок
Злотников К.Э.

¹ Проставляется Организатором закупки при получении запроса в соответствии с действующими у него правилами делопроизводства.

² При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) конкурсной документации в связи с которым задается вопрос.