


Заказчик:	ОАО «ПКС»	Группа материалов:	ЕВ
№ опросного листа:	ЕВ0181	Код МТР в ЕНС ПКС:	ЕВ0181

Наименование МТР: Насос дренажный погружной с поплавковым выключателем

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Мощность электродвигателя	Вт	750
1.2	Напряжение	Вольт	220
1.3	Напор максимальный	м	8
1.4	Производительность максимальная	Литр/мин	185
1.5	Перекачиваемая среда		Вода с содержанием механических примесей до 5% от объема воды с линейным размером примесей не более 35 мм (кроме камней и металлических предметов)
1.6	Назначение		автоматическое откачивание воды с содержанием механических примесей из колодцев и других резервуаров
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Насос в сборе с поплавковым выключателем и кабелем подключения		
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			

ФИО Ответственного:	Прокопчик Яков Михайлович
Должность:	Главный диспетчер АДС
Телефон / Факс:	(8142) 78-99-41
Электронный адрес:	pym.water@rks.karelia.ru
Подпись:	
Начальник ПТО ПФ ОАО «ПКС» «Водоканал»	Остапчук В.В.
Подпись:	

Заказчик:	ОАО «ПКС»	Группа материалов:	ЕВ
№ опросного листа:	ЕВ0306	Код МТР в ЕНС ПКС:	ЕВ0306

Наименование МТР: Агрегат насосный К 45/30

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Насосный агрегат К 45-30 с электродвигателем		
1.2	Подача насоса	м ³ /час	45
1.3	Напор	м	30
1.4	Тип перекачиваемой среды		Вода
1.5	Частота вращения двигателя	Об/мин	2900
1.6	Допустимый кавитационный запас	м	4 м.
1.7	Максимальная мощность двигателя	кВт	7,5
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Насосный агрегат К 45-30 с электродвигателем на раме		
2.2			

ФИО Ответственного:	Качамин Юрий Михайлович
Должность:	начальник ЦВС
Телефон / Факс:	(8142) 78 43 11
Электронный адрес:	kum.water@rks.karelia.ru
Подпись:	
Начальник ПТО ПФ ОАО «ПКС» «Водоканал»	Остапчук В.В.
Подпись:	