

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
В.С. Чаплашкин

мочев, мочев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-31
для капитального ремонта дорог в зоне 2 подъема НФС-1

ИНВ. № 1254
адрес Дороги в зоне 2 подъема

№ п.п.	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Дороги 4 категории 1 участок	Разрушение асфальтобетонного покрытия	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщ. слоя 5 см с погрузкой и перевозкой грузов на расстояние до 15 км	м2	20390	
2			Розлив вяжущих материалов	т	5812	0,4 м - 1 м
3			Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2030	
4	бортовые камни	разбиты	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100,30.15	м	240	
5			Погрузка мусора строительного с погрузкой перевозкой на 15 км	т	по расчету	
6			Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений, группа грунтов 2	м3	45	На 240 м борта
7			Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	45	
8			Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	по расчету	

9		Устройство оснований толщ. 12см <i>мержа 600</i> <i>грасы 20-40</i> (под бортовой камень)	м2	<i>120</i>	
10		Установка бортовых камней бетонных БР 100. 30. 15	м	<i>240</i>	
11					

Начальник НФС-1

Начальник УППиБ

Ведущий инженер УКСиР

Инженер НФС-1

В.Н. Ерчев

М.В. Мчедлидзе

О.В. Лукьянова

И.Н. Портнова