

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТУ

Давыдов И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления КС и Р

Чапашкин В.С.

Организация-заказчик

ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 73 н ККС-2018-В-3-85

для кап. ремонта: Кап. ремонт основного и вспомогательного оборудования на НС 2-го подъема (на напорном водоводе)

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв. № 186

Замена разрезной задвижки Д-1000 мм на Поворотный затвор

НФС-2

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Затвор дисковый поворотный Ду-1000мм с эл. приводом АУМА	Коррозия	Демонтаж разрезной задвижки Ду-1000мм, РУ-16 эл. привод	шт	1	
2			Монтаж затвора дискового поворотного Ду-1000мм Ру-16, эл. привод АУМА Монтаж ветви от Д-1000мм с орляну, шт/м	шт	1 1/0,3	Нале

Зам. начальника НФС-2

Руководитель произв. гр. УКСиР

СОСТАВИЛ: Инженер НФС-2

Кузина С.И.

И.В. Полковников/

(подпись)

И.В. Саранцева/

(подпись)