

авторен

Ефим Григорьевич

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСиР
В. С. Чаплашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-24

инв. № 1237
адрес: Седьмая очередь реагентного
хозяйства

для капитального ремонта смесителя № 3 с герметизацией

Работы ведутся в существующем здании

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
Внутрення поверхность смесителя						
1	Стены и днище смесителя	Ил и грязь на поверхности	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	м3	36	
2	Стены и днище смесителя	Грязь на поверхности	Очистка поверхности бака щетками от реагента толщ. 10мм	м2	160	
3	Стены и днище смесителя	Разрушение защитного слоя бетона	Разборка бетона марки 300 при помощи отбойных молотков	м3	1,5	
4	Стены и днище смесителя		Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозда площадью сечения до 20 см ²	м	86	
5	Стены и днище смесителя		Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков составом "Пенекрят"	м	86	
6	Стены и днище смесителя		Гидроизоляция днища составом "MasterSeal 501" за 2 раза	м2	54	
7	Стены и днище смесителя		Гидроизоляция стен составом "MasterSeal 501" за 2 раза	м2	255	
8	Стены и днище смесителя		Ремонт штукатурки внутренних стен толщ. 40 мм смесью сухой ремонтной марки "Master Emaсo S88C"	м2	95	
9	Труба	Коррозия	Очистка поверхности стальных труб D=800 мм щетками	м2	23	
10	Труба		Обезжиривание стальных труб D=800 мм уайт-спиритом	м2	23	
11	Стены и днище смесителя		Нанесение гуммировочного состава "Лепта-12" толщ. 3 мм	м2	309	по расчету
12			Погрузка мусора с использованием механизмов с перевозкой до 10 км	т		
			Наружная поверхность смесителя			

13	Смеситель	Грязь на поверхности	Очистка поверхности бака щетками	м2	89
14	Стены смесителя	Отслоилась краска	Смывка известковой побелки	м2	66
15	Стены смесителя	Разрушение бетона	Пробивка в бетонных конструкциях стен борозда площадью сечения до 20 см ²	м	67
16	Стены смесителя		Очистка поверхности щетками - арматуры	м2	8,7
18	Стены смесителя		Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза смесью строительной Эмако Нанокрит АР толщ. 2мм	м2	8,7
19	Стены смесителя		Гидроизоляция стен составом "MasterSeal 501" за 2 раза	м2	222
20	Стены смесителя		Ремонт штукатурки внутренних стен толщ. 40 мм смесью сухой ремонтной марки "Master Emaco S88C"	м2	67
21	Стены смесителя		Окраска водоэмульсионной краской улучшенная по штукатурке стен	м2	222
22	Площадка обслуживания	Коррозия	Погрузка мусора с использованием механизмов с перевозкой до 10 км	т	по расчету
23	Лестница с ограждением	Коррозия	Демонтаж площадок с настилом из листовой стали	т	2
24	Площадка обслуживания	Коррозия	Демонтаж металлических лестниц прямолинейных с ограждением	т	0,5
25	Лестница с ограждением		Монтаж площадок с настилом из листовой стали	т	2,933
26	Опора под хлоропровод	Коррозия	Монтаж металлических лестниц прямолинейных с ограждением	т	0,88
26	Опора под хлоропровод		Демонтаж подставок металлических под хлоропровод	кг	41
27			Установка уголка стального 40x40x4 - 25 м	кг	77
28			Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	85
29			Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	м2	85
			Освещение (демонтажные работы)		
30	Светильник	Сломан	Демонтаж светильников НСП-200	шт	15
31	Кабель	Наружен защитный слой	Демонтаж кабеля АВВГ 3х1,5, проложенного в трубе	м	80
			Освещение (монтажные работы)		

31	Кабель		Затягивание кабеля ВВГ 3 × 1,5 в существующей трубе по стене Монтаж гофро-трубы Д=20мм по стене на хомутах стяжках 100 × 3 -200шт	м	100	
32	Кабель		Затягивание кабеля ВВГ 3 × 2,5 в трубе гофра ПВХ Д=20 мм	м	50	
33	Щит освещения		Установка щита освещения ЩМП-4 (800x650x250) на перилах	шт	1	
34	Светильник		Монтаж светильника светодиодного TIL606.20 Вт на стене Установка влагозащищенной розетки на 2 места на стену (открытая установка)	шт	15	
35	Розетка		Установка выключателя ОУ влагозащищенной на 1 место	шт	3	
36	Выключатель		Монтаж разветвительной коробки ТУСО IP54 70/70/40	шт	2	
37	Разветвительная коробка		Установка датчика движения ДД-МВ 201	шт	6	
38	Датчик движения			шт	2	

Начальник НФС-1

В.Н. Ерчев

Начальник УОС

М.И. Помелов

Ведущий инженер УКСиР

О.В. Лукьянова

Начальник эл. участка

И.А. Гнусин