

1-1



Металлическая арматура арочного навеса считается обеспечивающей гальваническую связь по всей магистрали. Для этого все поперечные прогоны ферм необходимо объединить продольным стальным тоководом (ст. круг Ø12) под металлопрофилем кровли. Соединение прутка с фермами выполнить сваркой или болтовыми соединениями.
В прокладке горизонтального пояса по периметру навеса нет необходимости, т.к металлический каркас сооружения используется, как токоотводы.
Подкрановые пути также необходимо обеспечить непрерывной связью и просоединить их к прутку, проходящему под кровлей сооружения.

						224.00.00/05-2015-ЭЗ	
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"	
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата		
Разработ.		Мазанова С.А.				Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха N21	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
ГИП		Панов А.П.					
Н.контроль		Панова И.Ф.				План устройства молниезащиты арочного навеса	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование" КСТП
Утв.		Демин Д.Ю.					

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.