

Позиция Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	У механизма		
ЭН	Электродвигатель 380В, НК 400/24		
КМ1	Пускатель ПМЛ 323002 с тепловым реле		
	с кнопками и лампой сигнальной		

Схемой предусматриваются следующие виды управления:

- ручное – кнопками, встроенными в пускатель;
- автоматическое включение после запуска установки "ХПА-9000К" при температуре воздуха ниже заданной на регуляторе НК.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мазанова С.А.			
ГИП		Панов А.П.			
Н.контр.		Панова И.Ф.			
Утв.		Демин Д.Ю.			

224.00.00/05-2015-ЭМ

ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21.

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Канальный нагреватель НК1, НК2.

Схема электрическая принципиальная.

ООО"Комплексное строительное трехмерное проектирование"