






1. Выполнить замеры сопротивления заземляющего устройства, если после замеров оно будет больше нормативного значения, необходимо установить дополнительные электроды.
2. Соединения корпуса трубы с контуром заземления выполнить сваркой, ГОСТ 5264-69-T1, с последующей зачисткой швов. Сварочные швы покрыть битумной мастикой на два раза.

						224.00.00/05-2015-33			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха N21	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Мазанова С.А.						П	2	
ГИП	Панов А.П.					Молниезащита. Выкопировка из генплана. М 1:500	 ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"		
Н.контроль	Панова И.Ф.								
Утв.	Демин Д.Ю.								

Взам. инв.№

Под. и дата

Инв.№ подл.