



1. Заземление электрооборудования выполнено согласно ПУЭ.

2. Сопротивление заземляющего контура должно быть не более 10 Ом.

3. Заземляющий контур состоит из 4 вертикальных стальных электрода (уголок 63х3х6 мм), соединенных стальной полосой 40х5 мм, которые заглублены на 0,7 м от уровня земли и соединены с ГЗШ электроустановки стальной полосой 40х5 мм.

4. По периметру склада на расстоянии 1 м от стены и на глубине 0,5 м от уровня земли должен быть выполнен контур заземления стальной полосой 24х5 мм.

Условные обозначения

Шкаф с ГЗШ

Токоотвод с заземлителем

Заземлитель электроустановки

|   |               |  |                    |
|---|---------------|--|--------------------|
| 224.00.00/05-2015-33  |               |  |                    |
| ООО "НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ"  |               |  |                    |
| Изм.  | Колуч         | Лист   | Ндок. Подпись Дата |
| Разработ.   | Мазанова С.А. | Лист   | Лист               |
| ГИП   | Панов А.П.    | Лист   | Лист               |
| Разработ.   | Панова И.Ф.   | Лист   | Лист               |
| Начальник   | Демин Д.В.    | Лист   | Лист               |
| Учб.  | Демин Д.В.    | Лист   | Лист               |
| Корректировка рабочего проекта действующего Препельского склада хмра цеха №21 |               | Стандия  | Лист               |
| План устройства заземления  |               | Р  | З                  |
| 000 "Комплексное строительно-техническое проектирование"                      |               | 000 "Комплексное строительно-техническое проектирование" |                    |