





Согласовано

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Электрооборудование							
	1.1 Шкаф АВР, 160А	ШУ8253-32-2			шт.	1		
	1.2. Шкаф распределительный модульный (1РП)				шт.	1		
	- шкаф навесной 395х310х120, 24 модуля ЩРН -24							
	автоматические выключатели:							
	- 1х3ф - 100А (вводной); ВА47-100/3/1000							
	- 1х3ф - 0,5А(отходящие); ВА47-29/3/0,5В							
	- 1х3ф - 0,5А(отходящие); ВА47-29/1/0,5В							
	- 1х3ф - 10А(отходящие); ВА47-29/3/10В							
	- 1х3ф - 20А(отходящие); ВА47-29/3/20В							
	- 2х3ф - 40А(отходящие); ВА47-29/3/40В							
	- 1х1ф - 1,6А(отходящие); ВА47-29/1/1,6В							
	1.3. Ящик управления однофидерный,	ТУ 34-30-001-07629824-95						
	номинальное напряжение главной цепи ~ 380В							
	напряжение цепей управления ~ 220В,	Я5411-1874УХ/11			шт.	1		
	1.4. Пускатель магнитный нереверсивный со встроенными	ТУ 16-644.001-83						
	кнопками и лампой.	ПМЛ 323002А			шт.	2		
	1.5. То же	ПМЛ 123002А			шт.	1		

						224.00.00/05-2015-ЭМ.С1			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.			Мазанова С.А.				Р	1	3
ГИП			Панов А.П.			Спецификация оборудования, изделий и материалов.	 КСТП	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
Н.контр.			Панова И.Ф.						
Утв.			Демин Д.Ю.	